



TECHNICKÝ a SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.

Pobočka Košice, Krmanova 5, 040 00 Košice, Slovensko

Mariana Letková - Feroplech - Letko
Sedličná 47
913 11 Trenčianske Stankovce

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Košice
70 / 08 / 493 Ing. Andrejková / 055-6226171 05. 09. 2008

Vec: Samonosné oceľové trapézové profily - číslo objednávky 70 08 0115

V prílohe Vám zasielame v dvoch vyhotoveniach protokoly o skúške "odolnosť proti bodovému zaťaženiu", „rozмеры a tvar, v jednom vyhotovení protokoly o skúške mechanických vlastností ocele a posúdenie vlastností pre stavebný výrobok "Samonosné oceľové trapézové profily".

Skúšky výrobku boli vykonané na základe Vašej objednávky č. 70080115 zo dňa 11. 07. 2008.

Výrobca: Mariana Letková - Feroplech - Letko, Sedličná 47, 913 11 Trenčianske Stankovce

Miesto výroby: Mariana Letková - Feroplech - Letko, prevádzka Svinná 576, okr. Bánovce nad Bebravou

Vyhodnotenie výsledkov skúšky „stanovenie rozmerov stavebných konštrukcií a dielcov“ a „odolnosť proti bodovému zaťaženiu“:

- 1) Požiadavky EN 508-1 - „rozмеры a tvar“
- TL-18, TL-35 - vyhovuje

- 2) Požiadavky EN 14782 - „odolnosť proti bodovému zaťaženiu“
- TL-18, L = 1250 mm - vyhovuje
- TL-35, L = 2000 mm - vyhovuje

- TL-18, L = 1500 mm - nevyhovuje

S pozdravom

Príloha: Posúdenie vlastností stanovených v Protokole o skúške č. 70-08-0457, 70-08-0459
Posúdenie vlastností stanovených v Protokole o skúške č. 70-08-0457, 70-08-0460
Posúdenie vlastností stanovených v Protokole o skúške č. 70-08-0458
Protokol o skúške č. 70-08-0457
Protokol o skúške č. 70-08-0458
Protokol o skúške č. 70-08-0459
Protokol o skúške č. 70-08-0460
Protokol o skúške č. 522 až 524

0 KOSICE, Krmanova 5

Ing. Slávo Ondik
riaditeľ pobočky Košice